Industrie Service

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · 70774 Filderstadt · Deutschland

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

Metallbau Schult
Kunstschmiede und Bauschlosserei
Herrn Schult
Piesporter Straße 37b

13088 Berlin

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum/Dokument	Seite
	IS-FSA-STG/Ja Achim Janocha	0711 7005-206 achim.janocha@tuev-sued.de	0711 7005-588	19. September 2011 SW_Schult_110919_(Geräteraumtor).docx	1 von 1

Bestätigung der Ausführung Ihres Geräteraumtores gemäß GUV-V S 1, § 19

Sehr geehrter Herr Schult,

im Zuge der Erstprüfung "Sicheres Öffnen", welche am 14.09.2011 an einem Mustertor in Ihrer Firma (Piesporter Straße 37b, 13088 Berlin) durchgeführt worden ist fand zusätzlich eine Begutachtung der Ausführung des Geräteraumtores hinsichtlich der Anforderungen gemäß GUV-V S 1, § 19 statt.

Die Anforderungen gemäß GUV-V S 1, § 19 werden eingehalten.

Die durchgeführten Prüfungen sind im Erstprüfbericht "Sicheres Öffnen" des Geräteraumtores vom 19.09.2011 genauer beschrieben.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Abteilung
Aufzüge und Sicherheitsbauteile

Peter Retzbach

Der Sachverständige

Achim Janocha

Industrie Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Bericht

ERSTPRÜFUNG "SICHERES ÖFFNEN" nach DIN EN 13241-1

Bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüfstelle für das Bauprodukt (System 3): EN 13241-1 „Tore – Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften" Westendstraße 199, 80686 München
Auftraggeber:	Metallbau Schult Kunstschmiede und Bauschlosserei Piesporter Straße 37b 13088 Berlin
Hersteller:	Metallbau Schult Kunstschmiede und Bauschlosserei Piesporter Straße 37b 13088 Berlin
Datum des Auftrags:	22.08.2011
Unsere Auftragsnummer:	1 710 045
Prüfgegenstand:	**Geräteraumtor (Kipptor)** Torflügel: Gewicht max.: 190 kg, Breite = 4000 mm, Höhe = 2250 mm Absturzsicherung: **Fangvorrichtung (beidseitig)** Gewichtsausgleich über Gegengewichte (beidseitig)
Prüfauftrag / Zweck der Prüfung:	Prüfung, ob die Anforderungen der DIN EN 13241-1, 4.2.8 erfüllt sind
Prüfgrundlagen:	DIN EN 13241-1, Tabelle ZA.3, Tore - Produktnorm DIN EN 12604, 4.3.4 Tore – Mechanische Aspekte - Anforderungen DIN EN 12605, 5.3.2 und 5.4.3 Tore – Mechanische Aspekte - Prüfverfahren
Prüfergebnis	Die Anforderungen der DIN EN 13241-1, 4.2.8 bzgl. der Eigenschaft "Sicheres Öffnen" sind erfüllt

Datum: 19.09.2011

Unsere Zeichen:
IS-FSA-STG/Ja

Dokument:
PB_Geräteraumtor_Schult_Sicheres Öffnen.docx

Das Dokument besteht aus 5 Seiten.
Seite 1 von 5

Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

Prüfstelle für Tore - Kenn-Nummer: 0036

Gerold Jilg

Der Sachverständige

Achim Janocha